

# 入札公告

空調給湯熱源機器更新工事の一般競争入札を実施するので、次のとおり公告する。

2024年2月16日

社会福祉法人<sup>財団</sup>福井県済生会聖和園  
園長 追別 小夜子

## 1 入札に付する概要

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| (1) 件名   | 福井県済生会聖和園 空調給湯熱源機器更新工事        |
| (2) 場所   | 福井県大野市蕨生 158 字 35 番 福井県済生会聖和園 |
| (3) 工事工期 | 2025年3月中に完了                   |

## 2 主な仕様

- (1) 当該業務主観部署 福井県済生会聖和園 庶務グループ 南部(問合せなど原則Eメールで行うこと)  
Eメール:[mail@seiwaen.fukui.saiseikai.or.jp](mailto:mail@seiwaen.fukui.saiseikai.or.jp) 電話:0779-66-3307
- (2) 主な仕様 仕様書等を参照のこと

## 3 入札に参加する者に必要な資格

- (1) この工事の入札参加資格審査申請の日において、福井県競争入札参加資格者名簿に登録があり、福井県内に本社・支店または営業所のある者であること。
- (2) 福井県の令和5・6年度競争入札参加資格者で、業種が電気工事および管工事の競争入札参加資格を得ている者に限る。なお、その写しを提出すること。
- (3) 平成23年4月1日以降に医療福祉施設での同等以上の一式工事の元請けの施工実績を、1以上有する者。
- (4) 福井県および国より過去3年間にわたり何らかの処分を受けていないこと。
- (5) 契約書を作成できること。
- (6) 次の各号に該当する事実があった後2年を経過した者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
- (ア) 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- (イ) 公正な競争を妨げた者又は不正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者
- (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
- (エ) 監督又は検査の実施にあたり、職員および契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者
- (オ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
- (カ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
- (7) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、所管行政庁及び地方公共団体が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (8) 福井県発注工事等における暴力団または暴力団員等による不当介入対応要領に該当しないこと。
- (9) 上記項目に加え、仕様書等の要件も含む。

## 4 入札参加申込書及び入札説明書、仕様書等を配布する場所

- (1) 入札に参加しようとする者は、「入札参加申込書」と上記「3. 入札参加要件 (1), (2)」を証明するもの

及び仕様書等に記載の必要書類を提出しなければならない。

(2)入札参加申込書、仕様書等の配布及び提出について

- ①配布期間 2024年2月26日(月)まで
- ②配布場所 聖和園ホームページに公開「<http://saiseikai-seiwaen.jp/>」
- ③提出期間 2024年2月29日(木)13時まで
- ④提出場所 2に同じ

(3)入札参加資格通知

- ①通知日 2024年2月29日(木)16時までにEメールの返信にて通知する。  
※ 届かない場合は、担当部署までお電話ください。

## 5 仕様書等に関する質疑

- (1)受付期間 2024年3月6日(水)12時まで
- (2)受付場所 2に同じ
- (3)質疑の回答 入札参加者全員にメールにて回答する。

## 6 入札書の提出方法

(1)提出方法

- ①入札書は封筒に入れのり付け部を社印で封印し、「空調給湯熱源機器更新工事一般競争入札書在中」と記載すること。
- ②入札書は一般書留郵便又は簡易書留郵便の何れかの方法により送付すること。指定以外の方法(持参、普通郵便で郵送等)で提出された入札書等は無効とする。

(2)提出日 2024年3月21日(水)17時必着

(3)提出場所 1に同じ(福井県済生会聖和園 庶務グループ 南部宛)

(4)価格提示方法 「〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税抜)」と記載すること。

(5)入札書の書式 任意とする。

## 7 開札日について

(1)日時 2024年3月22日(木)11時00分

(2)場所 1に同じ(福井県済生会聖和園 応接室)

(3)その他 入札に参加した者は開札の立ち会いができるものとする。

## 8 契約相手方の決定方法

有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内で入札額が最も低かった者を落札者とする。

予定価格を下回らなかった場合は、最も入札額が低かった者と、不落随契について交渉する場合がある。

また、入札価格の状況によっては複数の入札者と交渉を行う場合もある。

不落随契の交渉によっても予定価格を下回らなかった場合は再度入札とする。

## 9 その他

- (1).最低制限価格 無
- (2).入札保証金 免除
- (3).書類の作成 落札者は、入札後速やかに積算内訳書及び業務計画表を提出すること。
- (4).契約保証金 免除
- (5).契約書作成 契約書は落札者が作成し、速やかに締結を行う
- (6).保証人の要否 不要

(7).支払条件 検査完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内

---

## 空調給湯熱源機器更新工事仕様書

この仕様書は、福井県済生会聖和園が発注する、空調給湯熱源機器更新工事の仕様に適用する。

### 1 契約名

福井県済生会聖和園 空調給湯熱源機器更新工事

### 2 工事概要

- ・空気調和設備吸収冷温水発生機
- ・ポンプ、冷却塔、ボイラー等周辺機器
- ・中央監視装置
- ・その他工事撤去工事他

### 3 その他工事

- ・機器付属配管煙突接続替え工事
- ・既存機撤去(溶剤回収、破壊共)
- ・既存配管類撤去
- ・電気、自動制御工事
- ・機械基礎
- ・その他本工事に必要な一切の工事
- ・公的機関への手続き

### 4 改修設備

- ・冷温水配管
- ・冷却水配管
- ・温水配管
- ・油配管
- ・給湯配管

## 5 主な作業内容及び数量など

1	灯油直焚吸収式温水機			
	型式:HAU-KH80CXR + HAU-KH50CXR	2	台	
	冷房:910kW,暖房:1,040kW 以上			
	遠方盤、台数制御機能、別置補器盤	1	式	
2	ポンプ、冷却塔、ボイラー等周辺機器			
	冷温水ポンプ 11kW、防振架台とも	2	台	
	冷却水ポンプ 7.5kW、防振架台とも	2	台	
	冷却塔 140USRT	2	基	
	厨房給湯ボイラー VEC-10ES	1	基	
	給湯1次ボイラー VEC-20ES	1	基	
	共用給湯ボイラー KSAN-200BL	1	基	
3	中央監視装置			
	更新機器制御電源、信号線工事、監視画面変更作業	1	式	
4	機器付属配管煙突接続替え工事			
	SGP 白付(ネジ・溶接)SUS 管(給湯管)屋内一般	1	式	
	配管保温 冷温水配管 125 A ALGC	1	式	
	配管保温 温水配管 65 A ALGC	1	式	
	保温工事	1	式	
	塗装工事	1	式	
5	試運転、調整(水張、エア抜き等)	1	式	
6	既存機器撤去搬出(溶剤回収、破壊共)	1	式	
7	既設配管撤去(養生、清掃等)※1	1	式	
8	仮設工事(油配管他)	1	式	
9	雑工事(養生、清掃等)	1	式	

## 6 工事場所

福井県済生会聖和園(福井県大野市蕨生 158 字 35 番)

## 7 工事期限

令和7年3月20日

## 8 工事の性能、機能以外の要件

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省が制定した「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。

その他、以下の要件を満たすこと。

- ① 更新により発生した撤去材は、産廃処理費を見込むこと。
- ② 工事部材の搬入、設置に必要な消耗品を含むものとする。
- ③ 据付調整後、故障発生時のアフターサービスは速やかに対応を図ること。
- ④ 調達物品の無償保証期間は納入から1年とする。
- ⑤ 工事は、施設の業務の性質を考慮の上、十分に注意して行うものとする。
- ⑥ 工事にあたっては、供給者が責任を持って行い、事故等に関して、発注者は一切の責任を負わないものとする。
- ⑦ 供給者は、器物の取り扱いに十分注意し、事故又は過失等により損傷した場合は、これを補償するものとする。
- ⑧ 供給者は、工事の際に十分に点検・調整を行い、使用者に説明した後、引き渡すものとする。
- ⑨ 工事の場所及び作業時間帯は本職員の指定した場所及び作業時間帯に工事すること。
- ⑩ その他、関係法令を遵守すること。

## 9 納入条件

・既設品撤去処分、本体運送搬入、取扱い説明を含むものとする。

・既存機の後継機で選定しており、上記に掲げる要件を満たせば、同等品による納入を可とする。但し、同等品により納入したいときは、入札書提出前に「同等品承諾願(様式はとはない)」を作成して提出し、承諾を得ること。

## 10 その他

本仕様書に記載されていない事項については、両者誠意をもって協議し決定するものとする。

福井県済生会聖和園  
競争入札参加申込・資格審査申請書

2024年2月14日公告の福井県済生会聖和園が実施する「空調給湯熱源機器更新工事一般競争入札」に参加したく、資格審査を申請します。なお、公示する入札参加要件、仕様等に同意し、この申請書並びに添付書類の内容が事実と相違しないことを誓約します。

2024年 月 日

1. 住所、商号等

郵便番号	住所又は所在地	商号又は名称
	(フリガナ)	(フリガナ)

2. 代表者名

役職	氏名	(フリガナ)

3. 実際の取引店舗等

郵便番号	住所又は所在地	商号又は名称	前年度取引
	(フリガナ)	(フリガナ)	有 無

担当者名および連絡先

部署・役職	電話番号
氏名 (フリガナ)	
	メールアドレス

4. 提出書類について

- 福井県入札参加登録資格を得ている証明書の写し  
 会社概要を明記した文書、会社案内資料(パンフレット、リーフレット等)

記

- (1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。  
(2) 園が公示する入札に関する業務を実施する技術的能力および体制を有していると認められる者であること。  
(3) 県内に主たる営業所を有すること。  
(4) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。  
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者  
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者  
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者  
エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  
以上